



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ростовской области**

Почтовый адрес: пер. Доломановский, 132, г. Ростов-на-Дону, 344018. Телефоны:

Секретарь: (863) 240-63-08. Факс: (863) 244-27-85. E-mail: gumchsro@donpac.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Весёловскому району

Почтовый адрес: пер. Комсомольский, 41, п. Веселый, 347780. Телефон/факс (86358) 6-10-82

E-mail: 48gpn_rnd@mail.ru

Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

Предписание № 47/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

**Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Багаевская
средняя общеобразовательная школа**

Во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора Веселовского района по пожарному надзору от «30» октября 2017 года № 47, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «07» ноября 2017 г. по «04» декабря 2017 г., проведена плановая выездная проверка Банниковой Еленой Геннадиевной – начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Веселовскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области, зданий и помещений Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Багаевская средняя общеобразовательная школа, расположенных по адресу: Ростовская обл., Веселовский район, п. Чаканиха, пер. Школьный, 17, совместно с директором муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Багаевская средняя общеобразовательная школа – Четиной Галиной Владимировной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которых нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	На плане эвакуации людей при пожаре должны обозначаться места хранения первичных средств пожаротушения.	п. 7, «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390);	04.06.2018	
2.	В помещении медицинского кабинета отсутствуют датчики	ст. 5, ст. 6, ст. 54, ст. 83, Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о	04.06.2018	

	пожарной сигнализации	требованиях пожарной безопасности»; п. 4, табл. 1 Нормы пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (НПБ 110-03);		
3.	На объекте защиты – подвальное помещение доукомплектовать огнетушителем.	п. 70, п. 478, «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390);	04.06.2018	
4.	На объекте защиты – помещение архива доукомплектовать огнетушителем.	п. 70, п. 478, «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390);	04.06.2018	
5.	Руководитель организации не обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	п. 20, «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390);	04.06.2018	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения НД и ПР по Веселовскому району

УНД и ПР Главного управления

МЧС России по Ростовской области

Е.Г. Банникова

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору) М.П.*

«04» декабря 2017 г.

Предписание для исполнения получил:



Директор муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения Багаевская
средняя общеобразовательная школа - Четина
Галина Владимировна

(должность, фамилия, инициалы)



«04» декабря 2017 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ростовской области

Почтовый адрес: пер. Доломановский, 132, г. Ростов-на-Дону, 344018,
тел. (863) 240-63-08, факс: (863) 244-27-85. E-mail: gumchsro@donpac.ru

Отделение надзорной деятельности

и профилактической работы по Веселовскому району

Управления надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России

по Ростовской области

Почтовый адрес: пер. Комсомольский, 41, п. Веселый, Веселовский район,
Ростовская область, 347781,

тел., факс (863) 586-10-82, e-mail: 48gpn_rnd@mail.ru.

Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

п. Веселый

« 04 » декабря 2017 г.
14 ч. 00 мин.

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 47

По адресу: Ростовская обл., Веселовский район, п. Чаканиха, пер. Школьный, 17,
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения от « 30 » октября 2017 г. № 47
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Багаевская средняя общеобразовательная школа, здания образовательных организаций

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 21 » ноября 2017 г. с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

« 27 » ноября 2017 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

« 04 » декабря 2017 г. с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня, 5 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделением надзорной деятельности и профилактической работы по Веселовскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки): Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Багаевская средняя общеобразовательная школа
Четина Галина Владимировна

(подпись)

31.10.2017 в 10 час. 00 мин

(дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо (а) проводившие проверку: Банникова Елена Геннадиевна – начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Веселовскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области капитан внутренней службы.

При проведении проверки присутствовали: Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Багаевская средняя общеобразовательная школа Четина Галина Владимировна

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя органа (в случае, если имеется), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которых нарушены
1.	На плане эвакуации людей при пожаре должны обозначаться места хранения первичных средств пожаротушения.	п. 7, «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390);
2.	В помещении медицинского кабинета отсутствуют датчики пожарной сигнализации	ст. 5, ст. 6, ст. 54, ст. 83, Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4, табл. 1 Нормы пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (НПБ 110-03);
3.	На объекте защиты – подвальное помещение доукомплектовать огнетушителем.	п. 70, п. 478, «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390);
4.	На объекте защиты – помещение архива доукомплектовать огнетушителем.	п. 70, п. 478, «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390);
5.	Руководитель организации не обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях	п. 20, «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390);

пожарной безопасности".

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
- выявлены факты невыполнения предписания органа государственного контроля (надзора):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена *(заполняется при проведении выездной проверки)*:


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует *(заполняется при проведении выездной проверки)*:

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: предписание по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 04.12.2017 № 47/1/1

Подписи лиц, проводивших проверку:

Начальник отделения НД и ПР по Веселовскому району
УНД и ПР Главного управления МЧС России
по Ростовской области
капитан внутренней службы



Е.Г. Банникова

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Багаевская средняя общеобразовательная школа Четина Галина Владимировна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«04» декабря 2017 г.

Для
документации

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)